



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни дейности в стационар на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД - филиал Наречен” с уникален № 00120-2015-0010 в РОП.

Във връзка с постъпило на 19.08.2015 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД писмено искане, на основание чл. 29, ал.2 от ЗОП правя следните разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка:

Въпрос № 1: В точка II, т.2 от Методика за определяне на комплексната оценка на оферта в таблично приложените компоненти за разработка, се споменава за описание на внедрена и разработена документация. Бихте ли пояснили какво влиза в частта вътрешни актове.

Отговор № 1: Вътрешни актове са заповеди, стандарти и всички други документи, разработени от участника.

Въпрос № 2: Относно таблицата с единични цени и общата им стойност - С цел прегледност и избягване на грешки да се сумира крайна стойност за обекта без да са умножени по необходимия брой еднаквите помещения смятаме, че е добре преди общо за всички няколко помещения се добави един ред - общо за едно помещение, а следващия ред да е сумата за всички като него, която да се получава като произведение от броя им и общата сума за едното помещение.

Отговор № 2: Участникът трябва да представи таблицата с единични цени съобразно приложения към документацията Образец – таблица с единични цени.

Въпрос № 3: Боядисването с латексови бои е предвидено цялостно, т. е. по стени и по тавани и не е конкретизиран цвят - да се предвиди бял цвят ли за стените и за таваните?

Отговор № 3: Всеки участник трябва да предвиди бял цвят за таваните, а цветът за стените се съгласува с възложителя след сключването на договора за обществена поръчка;

Въпрос № 4: Под лисни за ламинат предполагаме, че се има предвид первази - има ли изискване за височина, материал, вид и цвят на первазите?

Отговор № 4: Под лисни за ламинат се имат предвид первази. Оферираните лисни трябва да отговарят на заложените изисквания в Техническите спецификации. Цветът на первазите се съгласува с възложителя след сключването на договора за обществена поръчка.

Въпрос № 5: Има ли избран модел, вид, размер или други спесифики за нощните лампи?

Отговор № 5: Всеки участник следва да оферира LED стенни нощни лампи.

Въпрос № 6: Има ли избран модел, вид и размер на теракотните и фаянсовите плочи, които ще се подменят?

Отговор № 6: Цветът и видът на фаянсовите плочи се съгласува с възложителя след сключването на договора за обществена поръчка.

Въпрос № 7: Има ли спецификация за вътрешните алуминиеви врати и в бял цвят ли са предвидени?

Отговор № 7: Всеки участник следва да оферира вътрешни алуминиеви врати - бял цвят, като размерите на вратите следва да се преценят при извършването на оглед.

Въпрос № 8: По позиция 33, ред 156 - Направа на бърза връзка 1/2 - Какво се има предвид ?

Отговор № 8: Всеки участник следва да оферира направа на бърза връзка 1/2 цола.

Въпрос № 9: По позиция 43, ред 166 - Доставка и монтаж на ревизия – Какъв е размера?

Отговор № 9: Всеки участник следва да оферира ревизия с размери 40/40 см.

Въпрос № 10: По позиция 44, ред 167 - Доставка и монтаж на основа-стойка за батерия - какво се има предвид?

Отговор № 10: Всеки участник следва да достави и монтира на основа – стойка за батерия съгласно изискванията на техническите спецификации.

Въпрос № 11: По позиция 51, ред 174 - Направа бърза връзка с ф 110 - Какво се има предвид?

Отговор № 11: Всеки участник следва да оферира връзка тоалетна чиния с канализация ф 110.

Въпрос № 12: Има ли изисквания за шкафа с мивка за санитарните възли - размер, материал или цвят?

Отговор № 12: Всеки участник следва да оферира влагоустойчив шкаф с мивка, бял цвят, с огледало.

Въпрос № 13: В позиция 40, ред 163 от таблицата с единични цени – Доставка и монтаж на душ батерия, да бъде ли предвидено доставка и монтаж и на стойка или конзолна скоба и ръкохватка за душ? Има ли избран модел на душ батерията?

Отговор № 13: Следва да бъде предвидена доставка и монтаж и на стойка или конзолна скоба и ръкохватка за душ. Всеки участник следва да оферира душ батерия, която отговаря на изискванията на техническата спецификация.

Въпрос № 14: По позиция 50, ред 173 и 34, ред 157 от таблицата с единични цени - мярката би следвало да е м.л., а не брой.

Отговор № 14: Да. Мярката по позиция 50, ред 173 и 34, ред 157 от таблицата с единични цени е мл.

Въпрос № 15: В позиция 6, ред 187 от таблицата с единични цени – Начукване или изчукване на мозайка се има предвид?

Отговор № 15: В позиция 6, ред 187 от таблицата с единични цени възложителят има предвид начукване на мозайка по под.

Въпрос № 16: По позиция 18, ред 199 - Демонтаж на ел. Табло – Какъв е размера на таблото?

Отговор № 16: Всеки участник може да установи точния размер на таблото при извършването на оглед на обекта.

Въпрос № 17: За позиция 23, ред 205 от таблицата с единични цени – Изработка на PVC преградни стени – Има ли спецификация, детайли или изисквания, предвиждат ли се врати на тези 42м2 прегради?

Отговор № 17: Всеки участник следва да оферира PVC преградни стени съгласно изискванията на техническата спецификация. Спецификация и детайли относно PVC преградни стени се установяват от всеки участник при извършване на оглед на обекта. Участниците не следва да оферират врати на тези 42 м2 прегради.

Въпрос № 18: В позиция 24, ред 206 от таблицата с единични цени - Основно почистване на подове 170м2 – Какви се има предвид, какви настилки се почистват и какви са очаквания от почистването?

Отговор № 18: Настилките на подовете се установяват от всеки участник при извършване на оглед на обекта. Очакванията на възложителя са да бъдат почистени настилките.

Въпрос № 19: По позиция 36, ред 218 от таблицата с единични цени - За какво се предвиждат тези 105 м2, използване на тръбното инвентарно скеле?

Отговор № 19: Тръбното инвентарно скеле е предвидено за монтаж на окачен таван.

Въпрос № 20: По позиция 36, ред 218 - Има ли избран модел, вид, размер или други спецификации за плафониерите?

Отговор № 20: Всеки участник следва да оферира плафониери, които да бъдат влагоустойчиви, LED, студен цвят.

Въпрос № 21: По позиция 50, ред 232 – Демонтаж на моноблок се дублира с такава позиция в по горе описаните демонтажни работи, а именно Позиция 10 , ред 191 – Да разбираме доставка и монтаж на моноблок ли?

Отговор № 21: По позиция 50, ред 232 от таблицата с единични цени всеки участник следва да оферира демонтиране на 2 броя моноблокове, а по позиция 10 , ред 191 от таблицата с единични цени всеки участник следва да оферира доставка и монтаж на 2 броя моноблокове.

Въпрос № 22: По позиция 52, ред 234 - Какъв сифон да се предвиди?

Отговор № 22: Всеки участник следва да оферира сифон ф50.

Въпрос № 23: По позиция 56, ред 238 – Доставка и монтаж на бърза връзка 2 цола - Какво се има предвид?

Отговор № 23: Всеки участник следва да оферира доставка и монтаж на бърза връзка 2 цола.

Въпрос № 24: По позиция 57, ред 239 – Доставка и монтаж на преходна връзка външна - Какво се има предвид?

Отговор № 24: Всеки участник следва да оферира доставка и монтаж на преходна връзка - външна.

Въпрос № 25: По позиция 62, ред 244 и позиция 63, ред 245 – ЛОТ 2x36 IP 21 и ЛОТ 2x36 IP 54 - за вграждане в окачения растерен таван ли са предвидени или за външен монтаж?

Отговор № 25: Всеки участник следва да монтира вградени ЛОТ при растерен окачен таван, а на останалите тавани – ЛОТ за открит монтаж.

Въпрос № 26: По позиция 64, ред 246 - Какво се разбира под РТ? Ако се има предвид ново ЕЛ табло, моля да предоставите схема и изисквания за таблото.

Отговор № 26: Под РТ възложителят има предвид разпределително табло. Изискванията, на които трябва да отговаря разпределителното табло, се установяват при извършване от всеки участник на оглед на обекта.

ПРОКУРИСТ:

Плумелина Мичева

