

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет "Рамково споразумение за доставка и инсталиране на пожароизвестителна система в "СБР-НК" ЕАД

№	Описание на дейности	Марка	Количество
<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА</b>			
<b>ДОСТАВКИ НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>			
1	Пожароизвестителна адресируема централа "п" кръга с 2бр. АБ	бр	1
2	Акумулаторна батерия	бр	1
3	Димно-оптичен датчик	бр	1
4	Термо-диференциален датчик	бр	1
5	Основи за датчик	бр	1
6	Изолаторна основа	бр	1
7	Ръчен бутон	бр	1
8	Задна капачка	бр	1
9	Изнесен сигнализатор	бр	1
10	Модул за управление	бр	1
11	Вътрешна сирена	бр	1
12	Сирена с лампа за външен монтаж	бр	1
13	Кабел пожарен 2x1 мм <sup>2</sup>	м	1
14	Кабел пожарен 2x1,5 мм <sup>2</sup>	м	1
15	Захранващ кабел СВТ 3x1 мм <sup>2</sup>	м	1
16	Гофрирана тръба ф16	м	1
17	Твърда PVC тръба ф32	м	1
18	PVC кабелен канал 40/20	м	1
19	PVC кабелен канал 20/12,5	м	1
20	PVC тръба 1"	м	1
21	PVC тръба 2"	м	1
22	Метална тръба	бр	1
<b>ДЕЙНОСТИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ</b>			
1	Полагане на гофрирана тръба в окачен таван	м	1
2	Полагане на гофрирана тръба скрито под мазилка	м	1
3	Полагане на метална тръба	м	1
4	Полагане на твърда PVC тръба	м	1
5	Полагане на PVC кабелен канал	м	1
6	Изтегляне на кабел	м	1
7	Монтаж и ПНР на пожароизвестителна централа	бр	1
8	Монтаж и ПНР на автоматичен пожароизвестител	бр	1
9	Монтаж и ПНР на ръчен бутон	бр	1
10	Монтаж и ПНР на вътрешна сирена	бр	1
11	Монтаж и ПНР на външна сирена	бр	1
12	Направа на суха разделка на кабел 2x1мм <sup>2</sup>	бр	1
13	Свързване на проводник 1,0 мм <sup>2</sup> към съоръжение с направа на ухо	бр	1
14	Пробиване на отвори ф100	бр	1
15	Замазване на отвори	бр	1
16	Направа на улеи	м	1
17	Проверка на тракта датчик-централа	бр	1
18	Програмиране на централата, настройка и пуск на системата	бр	1
19	72-часова пробна експлоатация		1
20	Изготвяне на ръководство		1
21	Обучение на персонала за работа със системата		1
22	Изготвяне на екзекутивна документация	бр	1